

Wrocław, dnia 30 maja 2025 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Nr sprawy: INFR/307/2025

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę materiałów sanitarnych

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.), udziela następujących odpowiedzi:

1. PYTANIA OD WYKONAWCY – CZĘŚĆ 1 + odpowiedzi

Poz. 1 Czy Zamawiający ma na myśli baterię gastronomiczną ze spryskiwaczem wysokości ok. 1,0 mb? Czy bateria ma być ścienna czy stojąca? Czy na pokrętła czy jednouchwytowa? Czy ma mieć dodatkową wylewkę?

Bateria gastronomiczna ze spryskiwaczem, stojąca, jednouchwytowa, z dodatkową wylewką

Poz. 7 Czy bateria umywalkowa ścienna ma być na pokrętła czy jednouchwytowa?

Jednouchwytowa

Poz. 8 Czy bateria ma być zlewozmywakowa ścienna na pokrętła wylewka typ S dolna czy bateria ma być umywalkowa ścienna na pokrętła wylewka typ C górna?

50/50 dolna /górna

Poz. 10 Bateria o numerze 580-810-00 w Armaturze Kraków już nie występuje. Czy Zamawiający dopuszcza baterię umywalkową ścienną jednouchwytową innego producenta?

TAK, Zamawiający dopuszcza baterię umywalkową ścienną jednouchwytową innego producenta

Poz. 11 Bateria o numerze 380-520-00 w Armaturze Kraków już nie występuje. Czy Zamawiający dopuszcza baterię umywalkową ścienną z pokrętłami RETRO innego producenta?

TAK, Zamawiający dopuszcza baterię umywalkową ścienną z pokrętłami RETRO innego producenta

Poz. 16 Czy bateria wannowa jednouchwytowa ma być sama czy w komplecie z wężem, słuchawką i uchwytem punktowych?

Tak, bateria ma być w komplecie z wężem, słuchawką i uchwytem punktowym

Poz. 17 Czy bateria zlewozmywakowa stojąca ma być na pokrętła czy jednouchwytowa?

Bateria jednouchwytowa

Poz. 19 Czy bateria zlewozmywakowa ścienna ma być na pokrętła czy jednouchwytowa?

Bateria z pokrętłami

Poz. 34 Czy głowica termostaticzna ma być z gwintem M30x1,5 czy na klik?

Głowica z gwintem M30x1,5

Poz. 38, 39 Czy grzejniki mają być dwupłytkowe zasilane z boku C22 czy zasilane od dołu V22?

Grzejniki dwupłytkowe zasilane z boku – C22

Poz. 66 Czy Zamawiający dopuszcza kompakt WC odpływ poziomy z deską innego producenta niż Koło IDOL?

TAK, Zamawiający dopuszcza kompakt WC odpływ poziomy z deską innego producenta niż Koło IDOL

Poz. 78 Proszę określić jakie kształtki kanalizacyjne fi 110 Zamawiający ma na myśli: kolana, trójniki, mufy?

Kolanka - 10 szt., trójniki - 5szt., mufy kanalizacyjna fi 110 -5 szt.

Poz. 80 Proszę podać średnicę kolan szarych?

Kształtki do rur PCV fi 100, standardowe/universalne

Poz. 85-88 Proszę podać dla każdej pozycji jakie kształtki do zgrzewania PP Zamawiający ma na myśli: kolana, trójniki, mufy, złączki z gwintem, kolana z gwintem , trójniki z gwintem?

Poz. 85-88: kolanka - 10 szt., trójniki - 10 szt., mufy -10 szt. bez gwintu

Poz. 89-91 Proszę podać dla każdej pozycji jakie kształtki do zgrzewania PP Zamawiający ma na myśli: kolana, trójniki, mufy, nypły, redukcje?

Poz. 89-91: kolanka - 4szt., trójniki 3 szt., mufy 3 szt.

Poz. 93 Czy kompakt WC odpływ poziomy ma być w komplecie z deską czy bez?

Kompakt z deską – kpl. ze śrubami

Poz. 112 Czy odpowietrznik do grzejnika ½ ma być ręczny czy automatyczny ½ z zaworem stopowym?

Automatyczny z zaworem stopowym

Poz. 116 Czy perlator ma być GZ czy GW?

GZ

Poz. 119 Nie ma perlatora ¾” . Występuje perlator M22x1 GW lub M24x1 GZ. Proszę o uściślenie

Perlator M22x1 GW -25 szt. i M24x1 GZ -25 szt.

Poz. 120 Czy pisuar ma być pod syfon butelkowy czy pod syfon płaski kryty?

Pisuar ma być pod syfon płaski kryty

Poz. 124 Czy Zamawiający ma na myśli kompletny właz żeliwny fi 600 (korpus z pokrywą) o obciążeniu 40 t (D400)?

Tak, korpus z pokrywą żeliwną

Poz. 129-131 Zamawiający wpisał podwójny rozmiar przedłużeń fi 20 (1/2”) Proszę o uściślenie czy należy przyjąć średnicę ½”?

poz. 129-131 Zamawiający wykreśla wartość „20” – należy przyjąć średnicę 1/2” – zmianę naniesiono w zmodyfikowanym arkuszu kalkulacyjnym

Poz. 147 Proszę poprawić jednostkę miary dla rury ocynkowanej 2” na metry

Zamawiający zmodyfikował jednostkę miary ze szt. na metry – zmianę naniesiono w zmodyfikowanym arkuszu kalkulacyjnym

2. PYTANIA OD WYKONAWCY – CZĘŚĆ 2 + odpowiedzi

Poz. 156 Proszę określić ilości rur dla poszczególnych długości 30 cm, 50 cm, 1 m?

30 cm -5 szt. / 50 cm-5 szt. / 1m - 10 szt.

Poz. 165-167 Rury wymagane są w odcinkach po 3mb, natomiast ilość to 10m. Prosimy o poprawę na 9m lub 12m

9m – zmianę naniesiono w zmodyfikowanym arkuszu kalkulacyjnym

Poz. 173 Czy Zamawiający ma na myśli syfon butelkowy do pisuaru?

Syfon butelkowy do pisuaru

Poz. 174 Czy Zamawiający ma na myśli syfon płaski (kryty) do pisuaru?

Syfon pisuarowy PCV 50mm POZIOMY podtynkowy np. HC-UP50

Poz. 175 Czy Zamawiający ma na myśli syfon płaski (kryty) do pisuaru odpływ poziomy czy odpływ pionowy?

Syfon płaski, pionowy - 3szt. / poziomy - 2szt.

Poz. 176 Czy Zamawiający ma na myśli syfon butelkowy do pisuaru czy syfon płaski (kryty) do pisuaru odpływ poziomy czy odpływ pionowy?

Syfon płaski, pionowy - 5szt. / poziomy - 5 szt.

Poz. 177 Czy Zamawiający ma na myśli syfon butelkowy do pisuaru czy syfon płaski (kryty) do pisuaru odpływ poziomy czy odpływ pionowy?

Syfon płaski, odpływ poziomy

Poz. 181 Czy syfon zlewozmywakowy butelkowy ma być pojedynczy czy podwójny?

Syfon zlewozmywakowy butelkowy, pojedynczy

Poz. 183 Czy syfon zlewozmywakowy z przelewem ma być pojedynczy czy podwójny?

Syfon zlewozmywakowy z przelewem, pojedynczy

Poz. 212 Czy uchwyt do baterii z mieszalnikiem ma być fi 35 czy fi 40?

Uchwyt do baterii fi 35

Poz. 227 Prosimy o uściślenie o jaki wężyk chodzi czy np. 1/2 x 1/2 L-50 cm?

Wężyk 1/2 x 1/2 L-50 cm

Poz. 228 Prosimy o uściślenie o jaki wężyk chodzi:

- wężyk elastyczny w oplocie met. 1/2x3/8 500 mm

- wężyk elastyczny w oplocie met. 1/2x M10 500 mm

- wężyk elastyczny w oplocie met. 3/8 x M10 500 mm?

Wężyk elastyczny w oplocie met. 1/2x M10 500 mm

Poz. 232 Prosimy o uściślenie czy wężyk w oplocie elastyczny 1/2 w 1/2 120 cm czy wąż w oplocie metalowym natryskowy 120 cm?

Oplot elastyczny, 120 cm, 1/2

Poz. 248, 249 Proszę podać długość wylewki : 160, 250, 300?

Długość wylewki – 160

Poz. 257 Prosimy o uściślenie czy pałak tzn. drążek prosty rozporowy regulowany 90-120 do zawieszenia zasłonek?

Pałak (drążek) do zasłon prysznicowy – prosty regulowany, plastikowy lub ze stali nierdzewnej od 80 - 110 m

Poz. 264-266 Proszę o podanie ciśnienia otwarcia zaworów bezpieczeństwa np. 3 bary , 6 bar?

fi 40 -6 bar/ fi 25 - 3 bary / fi 32- 3 bar

Poz. 269 Czy Zamawiający ma na myśli zawór grzejnikowy 1/2 zasilający zwykły prosty czy zawór grzejnikowy powrotny 1/2” prosty?

Zawór grzejnikowy zwykły prosty

Poz. 293 Czy chodzi o zawór napełniający spłuczkę 1/2 od dołu, bo boczny jest już w poz. 292?

Zawór napełniający spłuczkę 1/2 od dołu

Poz. 295 Czy chodzi o zawór napełniający spłuczkę 3/8 od dołu, bo boczny jest już w poz. 294?

Zawór napełniający spłuczkę 3/8 od dołu

Poz. 304 Czy zawór spłukujący do pisuaru ma być naciskany z góry czy z przodu?

Zawór spłukujący do pisuaru naciskany z przodu

Poz. 310 Prosimy o uściślenie pozycji czy chodzi o:

- zawór kulowy 1/2 gw/gw

- zawór czerpalny ½ ze złączką do węża
- spust do kotła ze złączką na wąż i motylkiem ?

Zawór kulowy ½ gw/gw

Poz. 323 Prosimy o uściślenie pozycji czy chodzi o:

- złącze harmonijkowe rozciągliwe do WC fi 110
- złącze elastyczne do WC fi 110 o gotowej długości 540 mm

Złącze harmonijkowe rozciągliwe do WC fi 110

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmodyfikowanym arkuszem kalkulacyjnym na stronie internetowej przedmiotowego postępowania.

Z poważaniem

KOMENDANT 2. WOG
z upoważnienia
Kierownik SZP 2. WOG


Marta SZCZUREK