



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**



# URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

P- 49/IV/25

WPI.7013.3.2024.PS.34

Świdnica, dnia 14.04.2025 r.

- Wszyscy Wykonawcy -

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 26



Kościół pw. Św. Stanisława  
i Św. Wacława  
Katedra Diecezji Świdnickiej

*Dotyczy: postępowania nr P-49/IV/25 o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 47-49”*



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy  
Wpisany na listę UNESCO

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

### Pytanie nr 1.:

„Proszę o zamieszczenie projektu technicznego dotyczącego wykonania łącznika UM i USC oraz przedmiarów robót w zakresie rozbiórek i wykonania robót. Nie można prawidłowo i odpowiedzialnie wycenić robót na podstawie ogólnych informacji podanej w odpowiedzi na pytanie nr 3 pyt. 1 z dnia 08.04.2025 r. Zamawiający w ten sposób narusza prawa wykonawcy, który nie ma pełnej wiedzy potrzebnej do przygotowania oferty.”

### Odpowiedź nr 1.:

Zamawiający udostępnił wszystkie dokumenty, które posiada. Zgodnie z informacją od projektanta, na podstawie udostępnionych dokumentów, możliwe jest dokonanie wyceny. Ponadto Zamawiający udzielił już odpowiedzi w zestawie pytań nr 3 z dnia 8.04.2025 r. wyjaśniającej zagadnienie.



Rynek  
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”

*AS*

: Piotr Siry, 74/856-29-47

**Pytanie nr 2.:**

„Wybór systemu i sposobu rozwiązania „montażu zabudowy kasetonowej na elewacji budynku USC” należy do Zamawiającego. Na etapie przygotowania ofert nie ma możliwości akceptacji rozwiązania przez Zamawiającego. Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania zadania i znaczną wartość mającą istotny wpływ na cenę oferty proszę o zamieszczenie na stronie projektu technicznego wraz z przedmiarem robót.”

**Odpowiedź nr 2.:**

**Rozwiązanie montażu leży po stronie wykonawcy, przy założeniu realizacji „ukrytego montażu” w ramach wybranego przez wykonawcę systemu montażu kasetonów (to jest montażu zabudowy na podkonstrukcji stalowej przy pomocy kleju lub przy pomocy specjalnych blaszek + kotew) przy zachowaniu formy pokazanej na wizualizacjach.**

**Pytanie nr 3.:**

„Ponownie proszę o wyznaczenie terminu odbycia wizji lokalnej”

**Odpowiedź nr 3.:**

**Odpowiedzi udzielono indywidualnie.**

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Joanna Satus*