

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski o/Będzin 02 1050 1227 1000 0023 2264 1180

**NIP: 625 23 517 65**

**REGON: 240736063**

KRS 0000291742  
Sąd Rejonowy  
Katowice-Wschód  
w Katowicach,  
Wydział VIII  
Gospodarczy

**SEKRETARIAT**

nr tel. (32) 269 89 51  
fax (32) 269 89 68

**DZIAŁ TECHNICZNY**

nr tel. (32) 269 89 60

**BIURO OBSŁUGI  
KLIENTA**

nr tel. (32) 269 89 57

**DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI**

nr tel. (32) 269 89 67

**WINDYKACJA**

nr tel. (32) 269 89 76

**DZIAŁ ORGANIZACJI,  
KADR I PŁAC**

nr tel. (32) 269 89 53

**DZIAŁ EKSPLOATACJI  
SIECI I UTRZYMANIA  
RUCHU**

nr tel. (32) 295 72 04  
nr tel. (32) 295 72 01

**DYSPOZYTOR**

**NR ALARMOWY 994**

nr tel. (32) 295 72 09  
nr tel. (32) 295 72 10  
fax (32) 295 72 07

**ZARZĄD SPÓŁKI  
STANOWI:**

Artur Smagorowicz  
Prezes Zarządu

**KAPITAŁ**

**ZAKŁADOWY:**

55 068 500,00 zł

ET.422.1.23.2024.B.H.  
KP.3024.2024

Czeladź, dn. 23.12.2024 r.

Wysłano dnia 02.01.2025 r.  
1 egz. doł. um. P.B.W.  
P/25/0002  
[Signature]

**Biuro Projektowe  
SANKAT sp. z o. o.**  
ul. Główna 10  
42-500 Chorzów

Pismo z dnia: 18.12.2024 r.

Sprawa: wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego pn.  
„Wymiana sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej  
w Czeladzi” w zakresie sieci wodociągowej. Umowa nr 30/10/2024 z dnia  
02.10.2024.

W odpowiedzi na pismo dotyczące uzgodnienia projektu budowlano-  
wykonawczego pn. „Wymiana sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w ul. Bocznej w Czeladzi” w zakresie sieci wodociągowej. Czeladzkie Wodociągi sp. z o.  
o. informują, że przedmiotowy projekt uzgadniaja pozytywnie z uwagami:

1. Należy zaznaczyć na planie sytuacyjnym odcinek projektowanej sieci  
wodociągowej o średnicy DN 225.
2. Zestaw wodomierzowy należy projektować dla wodomierza DN 15.
3. W zestawieniu materiałów należy uwzględnić projektowane studnie wodomierzowe  
wraz z armaturą oraz armaturę zestawów wodomierzowych przyłączy wodociągowych  
projektowanych do budynków.

W załączeniu zwracamy 1 egz. projektu.

Uzgodnienie projektu jest ważne przez okres 2 lat od dnia wydania.

**KIEROWNIK  
DZIAŁU TECHNICZNEGO**  
mgr inż. Barbara Halabowska

Rozdzielnik:

1 x adresat

1 x ET a/a

Załącznik:

1. Projekt – 1 egz.

ADRES DO KORESPONDENCJI: 41-250 CZELADŹ, UL. KATOWICKA 42

e-mail: sekretariat@wodociagi.czeladz.pl