

Wypłynęło dnia 18.11.2024
Załącznik plan
Lp. 2024/63
Pozost
[Signature]

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 22 444 33 33

Gazownia w Świętochłowicach
ul. Katowicka 70, 41-600 Świętochłowice
tel. 22 444 33 33
gazownia.swietochlowice@psgaz.pl

SANKAT Biuro
projektowe
Sp. zo.o. Sp.k.
ul. Główna 10
41-500 Chorzów

Wasz znak:
Nasz znak: PSGZA.0168.763.160135531.24

Świętochłowice 12.11.2024

Dot.: uzgodnienia projektowanej wymiany sieci wodociągowego i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Czeladzi przy ul. Bocznej.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie jak wyżej zawiadamiamy, iż w przedstawionym zakresie opracowania potwierdzono orientacyjny przebieg czynnej i nieczynnej sieci gazowej **niskiego ciśnienia** (PE i stal).

Na zaznaczonym terenie nie posiadamy sieci podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia.

Średnice i materiały z jakich wybudowana jest sieć oraz inne dodatkowe informacje opisane są na planie, który stanowi załącznik do niniejszego pisma

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń

(skrzyżowania, zbliżenia) należy uwzględnić przepisy wynikające z

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe - szerokość strefy kontrolowanej dla przedmiotowego gazociągu PE wynosi 1 m czyli po 0,5 m w każdą stronę od osi gazociągu.

- ☐ W miejscu skrzyżowania projektowanej inwestycji z ww. gazociągami należy zachować odległość pionową nie mniejszą niż 0,2 m.
- ☐ Miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- ☐ Studzienki kanalizacyjne należy zlokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągu .

□ W przebiegu równoległym projektowanej inwestycji z siecią gazową należy zachować odległość poziomą od powierzchni zewnętrznej ścianki gazociągu zgodnie z ww. Rozporządzeniem.

□ W przypadku braku możliwości zachowania odległości pionowych lub poziomych wodociąg/ kanalizację należy zabezpieczyć rurą ochronną zgodnie obowiązującymi przepisami. W razie konieczności zabezpieczenia gazociągu rurą ochronną, projekt należy uzgodnić z Gazownią w Świętochłowicach. Jednocześnie informujemy, iż powyższe rozwiązanie powinno zostać nam przedłożone po uprzednio wykonanych przekopach kontrolnych i zleconych nadzorach branżowych. Jednak pragniemy zaznaczyć, że wyraźnie wskazujemy na zabezpieczenie wodociągu / kanalizacji mając na celu uniknięcie ingerencji w czynne sieci gazowe .

□ Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.

□ W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.

□ Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.

□ Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.

□ Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (dla PE - 1 m tj. po 0,5 m po obu stronach od osi gazociągu

□ Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.

□ Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.

□ W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Przed przystąpieniem do robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z Gazownią w Świętochłowicach ul. Katowicka 70 (nr kontaktowy : 697 914 931), celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami oraz dokonać przekazania placu budowy Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przestać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Prace ziemne należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dziennik Ustaw Nr 47 z dnia 19.03.2003r. poz. 401).

Jeżeli do 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma nie będzie realizowana inwestycja należy dokonać ponownych uzgodnień.

Fakturę za uzgodnienie prześlemy odrębną pocztą.

Z poważaniem :

Załącznik: 1 egz. planu syt;

Kopia : A/a,

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Świętochłowicach
Maciej Kesner

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektu. Pełny zakres informacji dotyczący ochrony danych osobowych, w tym szczególne przysługujących Państwu uprawnień dostępnych na stronie internetowej www.psgaz.pl

