

PRZEGRODY PIONOWE

S1	ŚCIANA ZEWN. KONDYGNACJI NADZIEMNYCH –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego –ściana z bloczków piaskowo–wapiennych SILKA gr.24cm –styropian FS15 gr.12cm –tynk zewn. mineralny cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego
S1'	ŚCIANA ZEWN. PARTERU –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego –bloczki piaskowo–wapienne SILKA gr.24cm –styropian FS15 gr.10cm –tynk krzemianowo–silkonowy
S2	ŚCIANA ZEWN. ŻELBETOWA PARTERU –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego –ściana żelbetowa gr.24cm –styropian FS15 gr.10cm –tynk krzemianowy–cienkowarstwowy
S2'	ŚCIANA ZEWN. ŻELBETOWA PIWNICY –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego –ściana żelbetowa gr.24cm –bitumiczna masa szpachlowa gr.3mm –wodoodporne płyty izolacyjne np. SWISSPOR HYDRO gr.10cm do wysokości 30cm ponad terenem –tynk krzemianowy–cienkowarstwowy
S3	ŚCIANA ZEWN. PIWNICY –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego –bloczki piaskowo–wapienne SILKA gr.24cm –bitumiczna masa szpachlowa gr.3mm wzmocniona siatką z włókna szklanego –wodoodporne płyty izolacyjne np. SWISSPOR HYDRO gr.10cm do wysokości 30cm ponad terenem –tynk krzemianowy–cienkowarstwowy
S4	ŚCIANA WEWN. Z BLOCZKÓW PIASKOWO–WAPIENNYCH –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego –bloczki piaskowo–wapienne SILKA gr.24cm –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego
S5	ŚCIANA WEWN. ŻELBETOWA –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego –ściana żelbetowa gr.18cm –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego
S6	ŚCIANA ZEWN. STRZELNICY –warstwy izolacyjne wg projektu technologii strzelnicy –ściana żelbetowa gr.24cm –bitumiczna masa szpachlowa gr.3mm –wodoodporne płyty izolacyjne np. SWISSPOR HYDRO gr.10cm do wysokości 30cm ponad terenem –tynk krzemianowy–cienkowarstwowy

S7	ŚCIANA WEWN. STRZELNICY –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego –ściana żelbetowa gr.24cm –warstwy izolacyjne wg projektu technologii strzelnicy
S8	ŚCIANA ZEWN. ŻELBETOWA –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego –ściana żelbetowa gr.24cm –styropian FS15 gr.12cm/wełna mineralna gr.12cm –stosowana w połączeniu z proj. okładziną ceramiczną –warstwa wykończeniowa zewn. wg rys. elewacji
S9	ŚCIANA WEWN. ŻELBETOWA –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego –ściana żelbetowa gr.24cm –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego
S10	ŚCIANA ZEWN. ŻELBETOWA –warstwy izolacyjne wg projektu technologii strzelnicy –ściana żelbetowa gr.60cm –bitumiczna masa szpachlowa gr.3mm –wodoodporne płyty izolacyjne np. SWISSPOR HYDRO gr.10cm/12cm (w cz. wyższej) do wysokości 30cm ponad terenem –tynk krzemianowy–cienkowarstwowy
S11	ŚCIANA ZEWN. WIATROKAPU –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego –ściana z bloczków piaskowo–wapiennych SILKA gr.18cm –styropian FS15 gr.12cm –tynk krzemianowy–cienkowarstwowy
S12	ŚCIANA DZIAŁOWA CERAMICZNA –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego –ściana murowana z cegły dziurówki gr.12cm –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego
S13	ŚCIANA DZIAŁOWA CERAMICZNA –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego –ściana murowana z cegły pełnej gr.6,5cm –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego
S14	ŚCIANA WEWN. Z BLOCZKÓW PIASKOWO–WAPIENNYCH –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego –bloczki piaskowo–wapienne SILKA gr.18cm –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego
S15	ŚCIANA ODDZIELENIA PROŻ –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego –ściana murowana z cegły pełnej gr.12cm –wykończenie wewn.–wg opisu technicznego

PRZEGRODY POZIOME

P1	STROP MIĘDZYKONDYGACYJNY - płyta żelbetowa gr.20 cm - styropian FFS30 gr.4cm - folia PE gr. 0,2mm - wywłoka betonowa gr.4–5,5cm (z dodatkową izolacją przeciwwilgociową w zespołach sanitarnych, płynna folia uszczelniająca) - warstwa wykończeniowa wg opisu technicznego
P2	PODŁOGA PIWNICY (NA GRUNCIE) - podsyпка piaskowa zosęszczona 30cm - beton podkładowy B10 gr.10cm - izolacja przeciwwilgociowa – elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca - folia budowlana gr. 0,2mm - styropian FFS30 gr.4cm(w hoi strzełah gr.6cm) - folia budowlana - beton B25 gr.12,5cm ze zbrojeniem stalowym rozproszonym 25kg/m ³ (w pomieszczeniu siłowni i kotłowni gr.15cm) - warstwa wykończeniowa wg opisu technicznego
P3	STROP NAD II PIĘTREM - płyta żelbetowa gr.20 cm - wełna mineralna twarda gr.22cm - folia wysokoproporzepuszczalna
P4	PLATA BIEGOWA I SPOCZNIKI - płyta żelbetowa gr.16,5 cm - płytko ceramiczne typu gres antypoślizgowa
P5	STROP NAD GŁÓWNYM WEJŚCIEM - tyłek zewnętrzny - styropian FFS15 gr.15cm - płyta żelbetowa gr.20 cm - styropian FFS30 gr.4cm - folia PE gr.0,2mm - wywłoka betonowa gr.4–5,5cm - warstwa wykończeniowa wg opisu technicznego
P6	STROP NAD STRZELNICĄ - sufit podwieszony wg technologii strzelnicy - płyta żelbetowa gr.20 cm - styropian FFS30 gr.4cm - folia PE gr.0,2mm - wywłoka betonowa gr.4–5,5cm - warstwa wykończeniowa wg opisu technicznego

UWAGA:

- 1) W przypadku ścian zewnętrznych w
- 2) Wykończenie ścian i posadzki wg

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

P7	STRÓP NADWIESZONY
	-styropian FS15 gr.15cm
	-płyta żelbetowa gr.20 cm
	-styropian FS30 gr.4cm
	-folia PE gr.0.2mm
	-wylewka betonowa gr.4-5,5cm
	-w. wykończeniowa wg opisu technicznego
D1	DACH SPADZISTY NIEOCIEPLONY
	-krokwie drewniane impregnowane środkiem ognioo
	-zabezpieczającym elementy drewniane do NRO,dop
	do stosowania przy oddziaływaniu atmosferycznym
	-folia dochowa paroprzepuszczalna
	-fala drewniana 50x50mm impr. środkiem ognioch
	zabezpieczającym elementy drewniane do NRO,dop
	do stosowania przy oddziaływaniu atmosferycznym
	-blachodachówka

...	...	...	...
REWIZJA	OPIS ZMIANY	wprowadził	data
Prosta1			
projektował: mgr inż. arch. ANNA OKOŁOŃCZAK nr upr.: PO/KK/160/2007		inwestor: KOLEGIUM WOJENNOGA POLICJI W BYDGOŚCZY Al. Piłsudskiego Wielkopolskiej 7 85-090 Bydgoszcz	
opracował: mgr inż. arch. JOLANA FUK mgr inż. arch. NATALIA KORCZYŃSKA		obiekt: Kamień Pomnikowa Polojki w lipnie przy ul. Stefana Otzari; dz. nr 1876/7	
sprowadził: mgr inż. arch. JAN STANCZAK nr upr.: 5350/04/08		treść rysunku: ZESTWIENIE PRZEBUDÓ-BUDYNE ADMINISTRACYJNY	
data:	02.2009	tytuł:	nr proj.: PS-146/08
skala:	1:100	projekt wykonawczy	nr rys.: Rewizja:
		brzoza:	KPL-A016 ...
		ARCHITEKTURA	