



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6
Opis	Zasilanie z RG 279	Ochrona przepięciowa	Kontrola faz	zabezpieczenie Rozdzielacza TV	obw nr APV4/01	obw nr APV4/01
Moc [kW]/Prąd [A]	-	-	-	N2X4J 5k6mm²	N2X4J 3x2,5mm²	N2X4J 3x2,5mm²
Przewód	XY 5x10mm²	-	-	-	-	-
Nazwa obwodu	-	-	-	-	-	-

<b>BIURO 87A s.c.</b> 45-231 OPOLE NIP 754-292-64-01 ul. Oleska 87a 609 341 037 <a href="http://www.Biuro87a.com">www.Biuro87a.com</a>		tazat: <b>PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY</b>	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Przebudowa hali wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu	
TYTUŁ RYSUNKU		Schemat TK0	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. <b>Krzysztof Nolepa</b>	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	OP.L1266/PWBE/16		
DATA SPORZĄDZENIA	grudzień 2024		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. <b>Karol Wujec</b>	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NUMER RYS. <b>E-10.1</b>
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	OP.L0737/POOE/11		
DATA SPRAWDZENIA	grudzień 2024		