



ZZP.2380.28.2025

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego pn.: **Wykonanie robót budowlanych związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych w 6 obiektach Policji, położonych na terenie woj. wielkopolskiego**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań razem z odpowiedziami.¹

Pytanie nr 3

Zamawiający w SWZ w pkt 6.2.1.3 stawia warunek, aby Wykonawca dysponował dwoma osobami posiadającymi aktualne certyfikaty OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych wydanych przez UDT. Czy istnieje możliwość zredukowania tego wymogu do jednej osoby? Biorąc pod uwagę wielkość inwestycji oraz fakt, że koordynację nad projektami będzie sprawowała osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiadającej zamówieniu warunek ten uważamy za wygórowany.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dokonuje niżej wymienionych zmian² treści SWZ:

1) w pkt 6.2.1.3 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

6.2.1.3 *jednym (1) instalatorem, który winien posiadać aktualne certyfikaty w zakresie OZE (systemy fotowoltaiczne (PV)) wydane przez UDT oraz aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym na stanowiskach Eksploatacji i Dozoru.*

2) w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, § 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. *Ze strony Wykonawcy za prawidłowe wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia odpowiedzialny będzie: posiadający aktualny certyfikat w zakresie OZE wydany przez UDT o nr, oraz aktualne świadectwa kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym na stanowiskach Eksploatacji o nr i Dozoru o nr*

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ³ polegającej na zmianie terminów składania i otwarcia ofert na dzień **6 czerwca 2025 r.**, w związku z tym pkt 12 SWZ (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) otrzymuje brzmienie:

12.1 *Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie pod adresem wskazanym w pkt. 1.4, przy czym termin składania ofert upływa w dniu **6 czerwca 2025 r.**, o godz. **10:00**.*

12.2 *Otwarcie ofert, poprzez ich automatyczne odszyfrowanie na Platformie, nastąpi w dniu **6 czerwca 2025 r.**, o godz. **10:15**.*

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na Platformie Zakupowej Open Nexus.

¹ podstawa prawna - art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”

² podstawa prawna - art. 286 ust. 1 i 7 ustawy

³ podstawa prawna - art. 286 ust. 1 i 5 ustawy