



UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A.

ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój T: +48 18 471 28 01 F: +48 18 471 50 81

e-mail: sekretariat@krynica-zegiestow.pl

www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl

Krynica – Zdrój, dnia 30.04.2025r.

Znak sprawy ZP - 271 - 10/25

Znak pisma ZP- 271- 10/24/2025

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/krynica-zegiestow>

Dotyczy: postępowania znak ZP-271-10/25 pn. „Rozbiórka budynku Magazynu Wyrobów Gotowych Zakładu Produkcji Wód Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. w Krynicy-Zdroju oraz jego odbudowa”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 1320) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 1

Prosimy o podanie zestawienia zbrojenia posadzki na gruncie. (uszczegółowienie typu siatki zbrojeniowej jaka należy przyjąć do wyceny).

Odpowiedź 1

Warstwa P1 zawiera warstwę posadzki betonowa żywiczna gr. 20cm jako posadzki przemysłowej . Wykonanie z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego oraz sztywnego wg rozwiązania systemowego. Można przyjąć np. siatką górą i dołem #10 co 15x15 cm oraz włókno polipropylenowe w ilości 900 g/m3 betonu.

Pytanie 2

Czy kabiny HPL w sanitariatach wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru o tą pozycję.

Odpowiedź 2

Tak wchodzi zgodnie z zestawieniem Z3 przyjąć do wyceny.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę asfaltu lanego na warstwę ścieralną z asfaltobetonu? W naszym rejonie trudno dostępna jest wersja wskazana przez Zamawiającego

Odpowiedź 3

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę asfaltu lanego na warstwę ścieralną z asfaltobetonu.

Pytanie 4

Proszę o podanie wymiarów odbojnic gumowych do doków przeładunkowych, wg przedmiaru poz. 15,5 o wymiarach 200 cm x450 cm szt. 4 - tj. łącznie 36 m2. Czy to jest prawidłowy wymiar czy mają być odbojnice o wym. 450x200 mm grubości 80 mm. - szt. 4. Odbojnice o wymiarach podanych w przedmiarze nie występują.

Odpowiedź 4

Błąd jednostki w przedmiarze. Zastosować odbój 450x200mm gr. 80mm szt.4 zgodnie z zestawieniem Z1

Prezes Zarządu Jerzy Piotrowski

