

Ostrołęka, dnia 04.06.2025 r.

KPZ.271.24.2025

Wykonawcy

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu Bursztynowym w Ostrołęce**”, prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

I. TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI:

Pytanie 1.

Jaka jest najwyższej oceniana gwarancja ?

Odp. Ad.1.

Udzielona gwarancja będzie oceniana zgodnie z kryterium opisanym w Rozdziale XIX SWZ.

Na oprawy oświetlenia drogowego wymagana jest gwarancja 72 miesiące.

Pytanie 2.

Zwracamy uwagę, że potrzeba zastosowania tak dużej regulacji jest nadmiarowa, Prosimy o dopuszczenie opraw, które są przystosowane do montażu na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie i w każdej z tych pozycji zapewniającej możliwość regulacji w zakresie -20°- + 20°. Jest to wystarczający zakres, żeby zapewnić horyzontalne położenie oprawy

Odp. Ad.2.

W/w zakresie SWZ nie ulega zmianie.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści oprawy w kolorze zbliżonym RAL 9023 ?

Odp. Ad.3.


Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Pytanie 4.

- Czy Zamawiający dopuści dostęp do oprawy od dołu przy spełnieniu zapisu ze śrubami zlokalizowanymi od dołu?

Odp. Ad.4.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.


PREZYDENT MIASTA
Paweł Niewiadomski