



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie – Zdrój, 2024.03.21

Warunki techniczne

Data pisma:	15 marca 2024 roku
Data wpływu:	20 marca 2024 roku
Sprawa:	Oświetlenie ul. Grzybowej
Znak sprawy:	IKI.7021.16. <i>M</i> .2023.UP

**Pracownia Projektowo - Wykonawcza
„Instal – Projekt”
ul. Leśna 37
44-341 Gołkowice**

Wydaje się warunki techniczne budowy oświetlenia dla ul. Grzybowej w Jastrzębiu-Zdroju:

- 1) Wyraża się zgodę na wykonanie oświetlenia ulicznego na działkach 746/35; 758/19; 871/20; 842/32; 747/35; 780,35; 863,56
- 2) Oświetlenie wykonać jako kablowe ziemne
- 3) Zastosować oprawy energooszczędne LED wg obliczeń, które muszą gwarantować możliwość sterowania bez dodatkowych modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i;
- 4) Zasilanie oświetlenia ul. Grzybowej zaprojektować z nowego punktu poboru energii (nowa szafa oświetlenia ulic)
- 5) w projekcie i kosztorysach nie należy używać y nazw firm własnych
- 6) Opracować projekt przebudowy i uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgodnie z Prawem Budowlanym;
- 7) Projekt wykonać na podkładach map do celów projektowych w skali 1:500;
- 8) Opracowany projekt przed złożeniem przedstawić do sprawdzenia w Wydziale IKI, wraz z kosztorysami.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Jarosław Piechaczek
Naczelnik Wydziału

Kopia:
Wydział IKI a.a