

Znak sprawy: G.6630.133.2024

Protokół z narady koordynacyjnej usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposób przeprowadzenia narady: **za pomocą środków komunikacji elektronicznej**
Przewodniczący narady: **Marta Nurzyńska**
kierownik Referatu Informatyzacji Danych Przestrzennych
Termin zakończenia narady: **2024-09-11**
Wnioskodawca: **PPUH Instal-Projekt Sp. z o.o.**
Leśna 37
44-341 GOŁKOWICE

Lokalizacja przedmiotu narady: **Jastrzębie-Zdrój, ul. Grzybowa, dz. 746/35, 759/19 i inne**

Przedmiot narady:
1 **sieć elektroenergetyczna**

PODMIOTY ZAWIADOMIONE O NARADZIE, KTÓRE W NIEJ UCZESTNICZYŁY			
Lp.	Jednostka branżowa	Imię i nazwisko osoby uzgadniającej Data uzgodnienia	Treść uzgodnienia
1	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Cyfryzacji i Informatyki Ligonia 46 40-037 Katowice	Urząd Marszałkowski - Jarosław Krzeмиński 2024-09-09 16:04:23	brak uwag
2	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Wydział Informatyki Al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój	Urząd Miasta - Janusz Lipus 2024-09-04 11:56:08	nie dotyczy sieci telekomunikacyjnej (opto- telekomunikacyjnej), której użytkownikiem jest Wydział Informatyki Urzędu Miasta Jastrzębie- Zdrój
3	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój	Urząd Miasta - Damian Kolanowski 2024-09-10 10:38:34	brak uwag
4	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o Wodociągowa 10 44-240 Żory	PWiK - Agnieszka Ruszała 2024-09-05 11:39:30	brak uwag
5	Wodociągi Pawłowice Orla 11 43-254 Krzyżowice	Wodociągi Pawłowice - Łukasz Wieczorek 2024-09-04 13:32:43	brak uwag

6	Górnśląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA Wojewódzka 19 40-026 Katowice	GPW - Jakub Watoła 2024-09-05 10:43:16	brak uwag
7	Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA Chlebowa 22 44-335 Jastrzębie-Zdrój	PGWiR - Andrzej Lerch 2024-09-09 07:52:20	brak uwag
8	PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA sieć ciepłownicza Rybnicka 6C 44-335 Jastrzębie-Zdrój	PGNiG TERMIKA - Krzysztof Wójs 2024-09-04 11:16:12	brak uwag
9	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gazownia w Jastrzębiu-Zdroju Goździków 1 44-335 Jastrzębie-Zdrój	PSG - Dariusz Górczyński 2024-09-05 09:12:25	brak uwag
10	TAURON Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach Portowa 14A 44-102 Gliwice	TAURON - Katarzyna Paprotny 2024-09-06 10:03:21	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest, że względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. o nadzór branżowy. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami.
11	TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. Biuro Inwestycji Sudeckiej 95-97 53-128 Wrocław	TAURON - Kamil Szólc 2024-09-05 10:25:48	Uzgadnia się pod następującymi warunkami: w związku z tym, że prace będą prowadzone w pobliżu przebiegu sieci światłowodowej własności TOK sp. z o.o.(infrastruktura słupa i ziemna), należy wystąpić o warunki i nadzór branżowy 14 dniowym wyprzedzeniem na adres CUB.Utrzymanie@tauron.pl. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami.
12	TK TELEKOM Sp. z o.o. Kijowska 10/121 03-743 Warszawa	TK TELEKOM - Andrzej Wojtkun 2024-09-09 09:39:17	brak uwag
13	LAGUNA Sp. z o.o. Powstańców Śląskich 3 44-348 Skrzyszów	LAGUNA - Michał Brzemia 2024-09-04 11:57:02	brak uwag


14	LEON Sp. z o.o. Kilińskiego 33D 44-200 Rybnik	LEON - Jacek Cichy 2024-09-04 12:27:31	brak uwag
15	NETIA SA Poleczki 13 02-822 Warszawa	NETIA - Żaneta Smolarczyk 2024-09-05 16:43:42	brak uwag
16	ORANGE POLSKA SA Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta Żelazna 2 40-851 Katowice	ORANGE - Tomasz Falkowski 2024-09-11 09:06:54	<p>Opiniujemy projekt na następujących warunkach:</p> <p>w rzeczach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004</p> <p>w rzeczach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.</p> <p>w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska wg zasad opisanych na stronie www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtml</p> <p>przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na w/w stronie internetowej</p> <p>kazde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.</p> <p>W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor lub Wykonawca;</p>
17	Jastrzębska Spółka Węglowa SA Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek” Krucza 18 43-251 PAWŁOWICE	JSW PNIÓWEK - Przemysław Pędziwiatr 2024-09-05 09:28:42	brak uwag
18	JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o. Armii Krajowej 56 44-330 Jastrzębie-Zdrój	JSW IT SYSTEMS - Aleksander Kurek 2024-09-04 14:34:09	brak uwag

19	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Zarząd Zlewni Gliwice Robotnicza 2 44-100 Gliwice	PGW WP - Stefan Krasoń 2024-09-09 11:56:57	brak uwag
20	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Wydział Geodezji i Kartografii Al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój	Urząd Miasta - Jacek Kmita 2024-09-05 10:51:43	<p>W bliskim sąsiedztwie obszarze planowanych robót budowlanych usytuowane są punkty osnowy geodezyjnej 612226116670 - ok. 1,5 m od projektowanego przewodu, 612226117490 - ok. 1,95 m od projektowanego przewodu i 612226110010 - ok. 0,25 m od projektowanego przewodu i ok. 1,0 m od projektowanego słupa oświetleniowego.</p> <p>Obowiązkiem inwestora jest objęcie ich ochroną w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub przemieszczeniem.</p> <p>W przypadku gdy zniszczenia znaku geodezyjnego nie da się uniknąć, o czym należy zawiadomić Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, w ramach prowadzonej inwestycji należy zapewnić wykonanie czynności geodezyjnych odtworzenia lub przeniesienia znaku.</p> <p>Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne sprawca zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaku geodezyjnego podlega karze grzywny.</p>

PODMIOTY ZAWIADOMIONE O NARADZIE, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYŁY	
Lp.	Jednostka branżowa
1	Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji SA Podhalańska 7 44-335 Jastrzębie-Zdrój
2	PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA sieć gazowa Rybnicka 6C 44-335 Jastrzębie-Zdrój
3	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gazownia w Rybniku Bolesława Chrobrego 39 44-200 Rybnik
4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Szczęść Boże 11 41-800 Zabrze
5	Jastrzębska Spółka Węglowa SA Zakład Wsparcia Produkcji Towarowa 1 44-330 Jastrzębie-Zdrój
6	Firma Usługa B.G.NET Szulfer Michał Boża Góra Prawa 26H/8 44-335 Jastrzębie-Zdrój
7	FREENET Damian Lipiński Katowicka 33/17 44-335 Jastrzębie-Zdrój
8	Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. Staszica Kubsza 12 44-300 Wodzisław Śląski

9	Górnica Spółdzielnia Mieszkaniowa Graniczna 1 44-335 Jastrzębie-Zdrój
---	--

Na podstawie art. 28ba ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przyjmuje się, że brak udziału w naradzie koordynacyjnej zawiadomionego podmiotu uzgadniającego oznacza, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu będącej przedmiotem narady.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Marta Nurzyńska
Kierownik Referatu Informatyzacji
Danych Przestrzennych

