



Mazowiecki Zarząd  
Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

W-1.43.2.23.2025. <sup>3</sup>..... AI  
Dot. 027/25

Warszawa, dnia <sup>24</sup>..... 03.2025 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

**Remont drogi wojewódzkiej nr 718 od km 9+252 do km 10+680 – nr postępowania 027/25**

Działając na podstawie **art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

#### **Pytanie 4**

Materiał z frezowania Wykonawca odwozi w miejsce wskazane przez Zamawiającego (lokalizacja?) czy zagospodarowuje we własnym zakresie?

#### **Odpowiedź:**

Destrukt z frezowania należy odwieźć do Obwodu Drogowego pod warunkiem, iż destrukt zostanie pozbawiony statusu odpadu. Baza Obwodu Drogowego w Pruszkowie. Adres obwodu: ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Maz.

#### **Pytanie 5**

Nawierzchnia z kostki- Wykonawca wykorzystując materiał z rozbiórki czy zakłada 100% nowego materiału?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zakłada przełożenie kostki przy użyciu materiału z rozbiórki.

#### **Pytanie 6**

Prosimy o doprecyzowanie kategorii ruchu KR 5 czy KR 6? Czy dla kat. ruchu KR 6 wymagane jest stosowanie podajników pośrednich dla warstw bitumicznych?

#### **Odpowiedź:**

Droga wojewódzka nr 718 na tym odcinku posiada kategorie ruchu KR4. Zamawiający wymaga, aby stosowana mieszanka mineralno-asfaltowa była przeznaczona dla kategorii ruchu KR5-7. Zamawiający wymaga, aby stosować podajnik mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z SST.

**Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.**

Dyrektor  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

Grzegorz Obłęcki

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie | ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel. (22) 244 90 00 do 12 | dyrekcja@mzdw.pl | www.mzdw.pl