

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

e-mail: uzgodnienia.poznan@psgaz.pl

RG PROJEKT
Robert Giemza
Pracownia Projektowa
ul. adm. Józefa Unruga 32
60-480 Poznań

Wasz znak: RG/2113/289/2023
Nasz znak: PSGPO.ZMSM.763.6140.107304.23

Poznań, 01.02.2023

Dot.: zadania pn.: Przebudowa ulicy Słonecznej w Dziećmierowie, gmina Kórnik –
przekazanie danych o istniejących i planowanych sieciach.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2023 r. w sprawie jw. informujemy, że obecnie na obszarze działek nr 97, 75, 6, 94 obrębu Dziećmierowo zlokalizowane są, należące do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., elementy sieci gazowej, w tym:

- czynny gazociąg niskiego ciśnienia dn 125PE, wybudowany przed 2001 r. – zlokalizowany w dz. 97 i 75;
- czynny gazociąg niskiego ciśnienia dn 125PE, wybudowany po 2001 r. – zlokalizowany w dz. 75;
- czynny gazociąg niskiego ciśnienia dn 125PE, wybudowany po 2001 r. – zlokalizowany w dz. 94 i 6;
- nieczynny gazociąg niskiego ciśnienia DN 150 stal. – zlokalizowany w dz. 6;
- nieczynny gazociąg niskiego ciśnienia DN 100 stal. – zlokalizowany w dz. 97 – wraz z unieczynnionymi przyłączami;
- czynne przyłącza niskiego ciśnienia dn 63PE, wybudowane przed 2001 r. doprowadzone do dz.: 100/2, 101/6, 85/1, 85/2, 87/3, 87/2, 104/1, 90/1, 107/1;
- czynne przyłącze niskiego ciśnienia dn 25PE, wybudowane po 2001 r. doprowadzone do dz.: 105;
- czynne przyłącze niskiego ciśnienia dn 63PE, wybudowane przed 2001 r. doprowadzone do dz.: 90/3.

Rzeczywiste posadowienie sieci gazowej we wskazanym rejonie można określić na podstawie próbných przekopów przed przystąpieniem do robót.
Gazociągi powinny być ułożone na głębokości około 1 m.

W związku z powyższym planowane obiekty budowlane należy zlokalizować z zachowaniem minimalnych odległości pionowych i poziomych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640 z 2013).

W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z PSG sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu.

Z poważaniem

MIEROWNIK
Sektoria Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Hasen
Mateusz Haremski

Opracowała: Żaneta Stachowiak
Specjalista ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym
kontakt: tel. 61 854 53 50
e-mail: zaneta.stachowiak@psgaz.pl