

Infrastruktura KPW Świnoujście
Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Naprawy przepompowni PŚ1 i PŚ2 w kw 4370
w Świnoujściu”

Zamawiający:

Komenda Portu Wojennego Świnoujście

Opracował: Wiesław Marszałek

Krzysztof Szczygieł

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy przepompowni ścieków wraz ze współpracującymi urządzeniami i instalacjami stanowiącymi ich wyposażenie w kompleksie 4370 zgodnie z obowiązującymi wymogami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych urządzeń.

II. ZAKRES stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji usługi wymienionej w pkt.1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac związanych z naprawą urządzeń przepompowni ścieków.

III. Zakres usług:

1. PS1 przy budynku nr 22/4370

- demontaż istniejącego wyposażenia przepompowni
- pompowanie ścieków na czas wyłączenia przepompowni z eksploatacji
- wymiana szafy sterującej z wyposażeniem
- dostawa i montaż pomp zatapialnych z nożami tnącymi - 2szt.
- wymiana pływaków z osprzętem
- wymiana kształtek i zaworów na rurociągach wewnętrznych w przepompowni
- wymiana łańcuchów do wyciągania pomp
- montaż prowadnic do pomp ze stali kwasoodpornej
- montaż żurawia do demontażu pomp o wysięgu poza płytę stropową budynku przepompowni

2. PS2 przy budynku nr 14/4370

- wykonanie nowej szafy sterującej z wyposażeniem
- wymiana łańcuchów do wyciągania pomp
- wymiana orurowania przepompowni
- wymiana pływaków z osprzętem
- wymiana kształtek i zaworów na rurociągach wewnętrznych w przepompowni
- wymiana łańcuchów do wyciągania pomp
- pompowanie ścieków na czas wyłączenia przepompowni z eksploatacji
- wymiana wsporników prowadnic
- wymiana włazu po zwiększeniu średnicy w płycie żelbetowej i dostosowania do gabarytów przepompowni i pomp

Wizja lokalna w obecności przedstawiciela zamawiającego.

Roboty towarzyszące i tymczasowe nie wykazane w specyfikacji technicznej ze względu na barak możliwości ich stwierdzenia Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując ceny.

IV. ODBIÓR PRAC

Odbioru wykonanej usługi dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy oraz przy udziale użytkownika. Sporządzony zostanie Protokół odbioru usługi oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

Wykonawca w dniu odbioru przedłoży wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania usługi.

II. WYMAGANE UPRAWNIENIA

Prace związane z naprawą przepompowni ścieków mogą przeprowadzać jedynie osoby posiadające odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia budowlane w branży sanitarnej.