



Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

W-1.43.2.38.2025.1.AK
Dot. 046/25

Warszawa, dnia 25.03.2025 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 560 od km 42+900 do km 45+981” – nr postępowania 046/25

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 4 oraz ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

W związku z brakiem dokumentacji projektowej prosimy o potwierdzenie że zamieszczony przedmiar jest obowiązujący i zawiera wszystkie roboty niezbędne do realizacji ww. zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zamieszczony przedmiar jest obowiązujący i zawiera wszystkie roboty niezbędne do realizacji w/w. zadania.

Pytanie 2

Prosimy o wskazanie właściwego rodzaju masy bitumicznej na wyrównanie: przedmiar robót AC11W, specyfikacja techniczna AC16W 50/70 KR 3-4.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na warstwę wyrównawczą należy stosować mieszanką mineralno-asfaltową AC11W zgodnie z przedmiarem robót.

Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Grzegorz Obłəkowski

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie | ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel. (22) 244 90 00 do 12 | dyrekcja@mzdw.pl | www.mzdw.pl