



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W NOWYM TOMYŚLU
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8
64-300 NOWY TOMYŚL
TEL. 61 4422091, 61 4422080
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl
NIP: 788-00-07-818
VAT-UE: PL 788 00 07 818
REGON: 631066938
nr. rejestrowy BDO-000036386**

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425

Santander Bank Polska S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

Nowy Tomyśl, dnia 25.09.2024 r

Dotyczy: postępowanie „Budowa przepompowni ścieków przy ul. Sienkiewicza w Nowym Tomyslu” (ID 979603)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytanie zadane do treści ogłoszenia w postępowaniu „Budowa przepompowni ścieków przy ul. Sienkiewicza w Nowym Tomyslu” (ID 979603)

Pytanie:

W przedmiarze robót wyszczególniono pozycje „Dostawa agregatu prądowórczego 30kVA (24kW) w wersji obudowanej”, w projekcie branży elektrycznej użyto natomiast sformułowania „zasilanie awaryjne istniejącego agregatu prądowórczego następujących parametrach...”.

Czy dostawa ww. agregatu prądowórczego wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź:

Tak, dostawa agregatu prądowórczego wchodzi w zakres zamówienia.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

mgr inż. Marek Wichtowski