

Wrocław 06.06.2025 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Opracowania dokumentacji technicznej i budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 117,7 kWp na budynku C14 na terenie firmy Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ulicy Fabrycznej 10

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: DZA.37679.21.2025.PD

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami otrzymanymi od Oferentów, biorących udział w postępowaniu nr DZA.37679.21.2025.PD, prowadzonym w sprawie opracowania dokumentacji technicznej i budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 117,7 kWp na budynku C14 na terenie firmy Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ulicy Fabrycznej 10, poniżej udzielamy odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

W załączonej mapie nie widnieje rozgraniczenie hal C5 i C6. Prosimy o przedstawienie granic hali C6.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że hala C6 nie jest objęta przedmiotem postępowania. Hala C5 jest położona w innej lokalizacji i nie jest połączona z halą C6. Połączone są ze sobą budynki hal C14 i C6 ścianami bocznymi. Budynek C14 jest krótszy od budynku C6, na którym wykonana jest już instalacja fotowoltaiczna. Przekroje i rzuty hali C14 zawiera również ekspertyza dachu hali pod kątem możliwości montażu paneli fotowoltaicznych

Sm

będąca Załącznikiem do Szczegółowego zakresu prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia (Załącznik nr 10 do SIWZ).

PYTANIE 2

Wykonawca w ramach projektu zobowiązany jest do pozyskania niezbędnej dokumentacji. Prosimy o podanie aktualnego stanu dokumentacji inwestora. Czy inwestor posiada warunki techniczne przyłączenia itd.?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada ekspertyzę dachu budynku C14 pod kątem możliwości montażu paneli fotowoltaicznych, która została udostępniona jako Załącznik do Szczegółowego zakresu prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia (Załącznik nr 10 do SIWZ). Techniczne Warunki Przyłączenia Urządzeń Elektroenergetycznych do sieci zakładowej DOZAMEL dla budynku C14, stanowią Załącznik do niniejszej Informacji dla Wykonawców.

PYTANIE 3

W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa zamówienia, prosimy o informację czy dopuszczają Państwo wniesienie wadium w formie poręczenia udzielonego przez jeden z Funduszy Poręczeniowych wspartych przez PARP, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299)? Czy dopuszczają Państwo wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania w tej formie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia udzielonego przez jeden z Funduszy Poręczeniowych wspartych przez PARP, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

PYTANIE 4

W związku z odbytą wizją lokalną prosimy o wskazanie miejsca wpięcia instalacji oraz przeznaczonego miejsca do zabudowania układu pomiarowego i teletechnicznego, jest to konieczne do precyzyjnego wyliczenia kosztów inwestycji. Prosimy również o wskazanie

miejsca przeznaczonego na montaż falowników.

W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 17.06.2025

Odpowiedź:

Zamawiający Informuje, że falowniki powinny zostać zamontowane obok istniejących falowników (z instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku C6) zainstalowanych pod zadaszeniem.

Miejsca wpięcia instalacji oraz przeznaczonego miejsca do zabudowania układu pomiarowego i teletechnicznego zostały określone w Technicznych Warunkach Przyłączenia Urządzeń Elektroenergetycznych do sieci zakładowej DOZAMEL dla budynku C14 (Załącznik do niniejszej Informacji dla Wykonawców).

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 11.06.2025 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 12:15.

DYREKTOR CENTRUM ZARZĄDZANIA
NAJMEM I NIERUCHOMOŚCIAMI

Ripar
Rafał Tęcza

Załączniki:

1. Technicznych Warunkach Przyłączenia Urządzeń Elektroenergetycznych do sieci zakładowej DOZAMEL dla budynku C14

Su

