

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ
DO PYTAŃ WNIESIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
ZAREJESTROWANYM POD NR REFERENCYJNYM: RB/20/12WOG/2021
NA: REMONT OGRODZENIA W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. POLNEJ 7-7A
W TORUNIU.

- I. W nawiązaniu do zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019.), Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

Cyt. Wykonawcę:

Pytanie 1

Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów technicznych materiałów przeznaczonych do remontu ogrodzenia m.in. siatki ogrodzeniowej oraz drutów naciągowych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Parametry techniczne jak w opisie pozycji 10 przedmiaru – siatka pleciona h = 2,0 m z drutu ocynkowanego grubości minimum 3 mm zamontowana na minimum czterech linkach plecionych ocynkowanych grubości 6 mm w rozstawie maksymalnym 70 cm. Skrajne linki muszą być zamontowane w górnym i dolnym oczku siatki.

Pytanie 2

Mając na uwadze wymogi „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych” Decyzja Z-12/MON Ministra Obrony Narodowej sygn.. Szt. Gen. 1686/2017 (również normy NO-04-A009_2017 Obiekty. Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia. Wymagania ogólne) czy Zamawiający potwierdza, że remont ogrodzenia związany będzie wyłącznie z montażem siatki na istniejących słupach żelbetonowych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem:

- roboty demontażowe,
- wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki,

- roboty przygotowawcze,
- remont ogrodzenia.

Pytanie 3

Czy w ramach remontu przewiduje się wymianę zdegradowanych słupów żelbetonowych, jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą ich wymiany z podaniem ilości.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

O ewentualnej konieczności wymiany elementu ogrodzenia w trakcie realizacji robót będzie decydował inspektor nadzoru.

Pytanie 4

Czy Zamawiający posiada odpowiednie zgody na wycinki krzewów (zgoda powyżej 25 m²) oraz ewentualną wycinkę drzew kolidujących z remontowanym ogrodzeniem.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wycinka samosiejek nie wymaga pozwoleń.

II. ZMIANA (MODYFIKACJA) TREŚCI SWZ (jeżeli wniosek podlega rozpoznaniu)

Tak Nie

III. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU: (jeżeli wniosek podlega rozpoznaniu)

Tak Nie

IV. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE (jeżeli wniosek podlega rozpoznaniu)

Tak, komisja proponuje wyznaczyć nowy termin:

składania wniosków: otwarcia wniosków:

Nie

KOMENDANT

płk Grzegorz GOTOWICZ

Wykonał:
Dorota KOSMECKA
SZP.2712.24
10.06.2021 r.
Dostępność: J.DAHL, M.SZYDŁOWSKA, K.PIĄTKOWSKA