

271.1.4.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest **„Przebudowa drogi gminnej w Gniewkówcu (tzw. Sahara)”**.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Pytania:

1. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości warstwy profilowej z kruszywa. W zadanym pytaniu nr 1, któryś z oferentów zapytał czy gr. wynosić będzie 15 cm zgodnie z projektem czy 13 cm zgodnie z przedmiarem, a Zamawiający wskazał, że zgodnie z przedmiarem 12 cm wskazując równocześnie "UWAGA! Wykonawca przygotowuje ofertę na podstawie dokumentacji technicznej. Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym i nie musi zawierać wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia". Podane odpowiedzi i zapisy wzajemnie się wykluczają.

Wyjaśnienia:

1. W związku, z tym że udzielona w dniu 14.05.2025 r. odpowiedź na pytanie nr 1, tj.: „proszę o wskazanie właściwej minimalnej grubości warstwy profilowej z kruszywa – zgodnie z projektem jest to min. 15 cm, zaś zgodnie z przedmiarem 13 cm” jest nieprecyzyjna Zamawiający informuje, że warstwa profilowa z kruszywa łamanego ma wynosić min. 12 cm grubości. Ponadto Zamawiający zaznacza, że pytanie jakie zostało zadane przez jednego z oferentów zawiera błąd, bowiem w przedmiarze nie wskazano grubości min. 13 cm tylko min. 12 cm.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:
/-/ WÓJT GMINY
Złotniki Kujawskie
mgr inż. Waldemar Kubiak