



WP.3211.30.2025

Opole, 21.05.2025 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowę dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych oraz budowę wzbudzanych sygnalizacji świetlnych wraz z dedykowanym oświetleniem przejść dla pieszych w ramach Programu „Super Zebra” – z podziałem na zadania**”, wyjaśnia poniżej.

1. Pytanie.

W zapisach PFU - Dedykowane oświetlenie + Super Zebra jest napisane w pkt 1.1 iż oświetlenie przejść dla pieszych polega na : - Budowie słupów oświetleniowych aluminiowych dla oświetlenia przejścia dla pieszych H=5m wraz z wysięgnikiem natomiast w załączniku nr 2 -wytyczne w zakresie opracowania dokumentacji w pkt 4. dotyczącym parametrów słupów jest mowa o słupach stalowych ze ścianką 4mm. Proszę o wyjaśnienie jakie słupy będą akceptowane przez Zamawiającego i czy mają to być słupy w klasie bezpieczeństwa biernego?

Odpowiedź.

Do wybudowania oświetlenia należy zastosować słupy oświetleniowe aluminiowe, ze ścianką grubości 4 mm, w klasie bezpieczeństwa biernego, h-5m.

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmieniony i obowiązujący Załącznik nr 2 do PFU I „Wytyczne w zakresie opracowania dokumentacji”. Zmiany zaznaczono kolorem żółtym.

2. Pytanie.

Według zapisów PFU II - Sygnalizacja + oświetlenie w pkt 2.2.1 "Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania oświetlenia przejść dla pieszych oraz stref przejściowych w ich rejonie " w SWZ w opisie przedmiotu zamówienia nie ma żadnej informacji dotyczącej wykonania stref przejściowych. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania stref przejściowych i w których lokalizacjach?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wymaga zaprojektowania i wykonania stref przejściowych.

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmieniony i obowiązujący „Program Funkcjonalno-Użytkowy II - Sygnalizacja + oświetlenie”. Zmiany zaznaczono kolorem żółtym.

3. Pytanie.

W związku z rozbieżnościami mającymi znaczący wpływ na dokonanie rzetelnej wyceny proszę o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 06.06.2025r.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

4. Pytanie.

Proszę o udostępnienie mapy z orientacyjną lokalizacją przyłącza dla zadania nr 2 lokalizacja 3 - Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory, ul. Wiejska , lokalizacja 4 - Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory, ul. Krapkowicka, brak w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź.

Zamawiający nie posiada map z lokalizacją przyłączy. Dla wyżej wymienionych zadań Tauron Dystrybucja S.A. nie przygotowała załączników mapowych, do wydanych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

5. Pytanie.

Czy zamawiający przewiduje realizację zadania na podstawie procedury:

- a) zgłoszenia robót budowlanych, czy
 - b) pozwolenia na budowę
- w rozumieniu ustawy Prawo budowlane?

Odpowiedź.

Należy przewidzieć zastosowanie procedur w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w trakcie realizacji zadania.

W związku z powyższym zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

- 1) **nowy** załącznik nr 2 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego I „Wytyczne w zakresie opracowania dokumentacji”,
- 2) **nowy** Program Funkcjonalno-Użytkowy II – Sygnalizacja + oświetlenie.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. utrzymania dróg

mgr inż. Grzegorz Cebula