

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do kompensacji dynamicznej mocy biernej pojemnościowej w jednostkach Policji garnizonu mazowieckiego

Wymogi formalne

Dostawa będzie realizowana do siedziby Zamawiającego tj. Radom, ul. 11-go Listopada 37/59 w dniu roboczym w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰.

Przedmiot zamówienia wymagania:

- urządzenia muszą być fabrycznie nowe bez jakichkolwiek oznak wcześniejszego użytkowania, nieobciążone prawami osób trzecich,
- doboru urządzeń dokona Dostawca na podstawie kopii faktur poszczególnych punktów poboru. W przypadku 4 punktów poboru Zamawiający posiada już zamontowane kompensatory. Należy uwzględnić ich demontaż (dokona tego Zamawiający) i dobrać do każdej z tych lokalizacji odpowiedni kompensator
- wymagana praca w sieci 3-fazowej 4-przewodowej
- pomiar parametrów instalacji w celu kompensacji musi być dokonywany na trzech fazach
- wymagany minimalny efekt działania kompensatora w wysokości 90% w stosunku do kosztów ponoszonych przez Zamawiającego przed zastosowaniem kompensatorów
- rok produkcji urządzenia musi być zgodny z rokiem dostawy do Zamawiającego,
- urządzenie musi pochodzić z krajów Unii Europejskiej,
- urządzenie musi odpowiadać Polskim Normom,
- urządzenie musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie,
- na urządzeniu musi się znajdować czytelna informacja o parametrach urządzenia,
- gwarancja na oferowane urządzenia rozpoczyna się w dniu montażu i uruchomienia urządzenia który nastąpi maksymalnie w okresie 6 miesięcy od dnia dostawy, o montażu Dostawca zostanie poinformowany w następnym dniu roboczym po wykonanych pracach

Warunki bezpieczeństwa

Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia dla 4 osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie montażu, programowania i uruchomienia urządzeń. Szkolenie to odbędzie się w siedzibie Dostawcy. Dodatkowo Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia telefonicznego wsparcia technicznego podczas uruchamiania urządzeń. Uznaje się że wszystkie koszty związane z określonymi powyżej wymogami nie podlegają odrębnej zapłacie i są zawarte w cenie urządzeń.

Oprac./Wyk.: Mariusz Wybacz

29.10.2024r.