

Posterunek Policji Gostycyn

Zadanie dotyczy doboru i montażu urządzeń nawiewno – wywiewnych w pomieszczeniu dyżurki, pomieszczeniach biurowych oraz w pomieszczeniu socjalnym Posterunku Policji w Gostycynie

W związku z przeprowadzoną kontrolą Państwowej Powiatowej inspekcji Sanitarnej koniecznym jest zapewnienie w pomieszczeniu dyżurki oraz w pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniu socjalnym wentylacji grawitacyjnej. W związku z powyższym zadaniem należy objąć dobór i montaż urządzeń nawiewno – wywiewnych jednokanałowych z rekuperacją o wydajności maksymalnej do 50m³/h. Zastosować urządzenie z co najmniej regulacją dwustopniową. Sterowanie urządzeniem poprzez pilota lub panel sterowania (zabrania się montażu urządzeń obsługiwanych poprzez system WiFi). W celu montażu poszczególnych urządzeń wykonać w ścianach zewnętrznych o grubości ok. 60cm otwory montażowe o średnicy ok. 20cm. Otwory wykonać wiertnicą. Po umieszczeniu urządzenia w otworze i właściwym osadzeniu urządzenia ścianę zewnętrzną jak i wewnętrzną doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez załatanie powstałych ubytków oraz pomalowanie. Do urządzenia z najbliższego miejsca (ok. 3 do 4m) należy doprowadzić zasilenie elektryczne oraz połączyć ewentualny panel sterowania z zamontowanym urządzeniem. Zasilenie elektryczne wykonać w listwach maskujących.

Pomieszczenia Posterunku Policji W Gostycynie zlokalizowane są na drugim piętrze budynku, w związku z czym należy przewidzieć ewentualną konieczność obsługi z zewnątrz poprzez zastosowanie podnośnika koszowego.

Ewentualne miejsca lokalizacji poszczególnych urządzeń oznaczono na dołączonym rzucie. Dokładana lokalizacja urządzeń do ustalenia podczas realizacji prac.