

**SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Skarb Państwa
22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
10-073 Olsztyn ul. Saperska 1
NIP: 739-38-27-791
fax: 261 323450 lub 261 32 28 15
e-mail: r.tuszewicki@ron.mil.pl
strona internetowa: platforma zakupowa OpenNexus

Znak sprawy: 22WOG-SINFR.2712.3.2024/232/2600/U/R

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia konserwacji i naprawy zespołów spalinowo elektrycznych.

CPV: 71630000-3

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od dnia 18.11.2024 do dnia 06.12.2024 r.

IV. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: **najniższa cena brutto.**

2. Ceny brutto oferty powinny zawierać wszystkie koszty, jakie zamawiający będzie musiał ponieść przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, kosztów transportu, materiałów itp.

V. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 20 dni począwszy od dnia złożenia oferty.
2. **O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów ustawy art. 7 ust.1 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 poz. 507)**
3. Korespondencję dotyczącą zapytania przekazywać drogą elektroniczną pod adresem : r.tuszewicki@ron.mil.pl. Korespondencja powinna być opatrzona znakiem sprawy.
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest **p. Rafał TUSZEWICKI** nr tel. 261 322 738 pon.- czw. w godz. 7.00 - 14.00, piątek 7.00 - 11.00.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Skarb Państwa - 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Niezwłocznie o zamknięciu postępowania zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „**FORMULARZ OFERTOWY**” – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
2. Ofertę sporządzić w języku polskim, w postaci elektronicznej **opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami drogą elektroniczną pod adresem : platforma zakupowa OpenNexus

Termin składania ofert upływa dnia **15.11.2024r. do godz. 10:00**

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie ofert odbywa się drogą elektroniczną pod adresem : r.tuszewicki@ron.mil.pl.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

- 1) Formularz ofertowy;
- 2) Opis przedmiotu zamówienia;
- 3) Oświadczenie
- 4) Klauzula informacyjna RODO;

Z upoważnienia Komendanta

Kierownik Infrastruktury

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
INFRASTRUKTURY

mgr Marian GRYZŁO

Rafał Tuszewicki (tel. 261 322 738)
12.11.2024 r. T-2712 B5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I. Przeprowadzenie przeglądów serwisowo-konserwacyjnych, naprawy i pomiarów zespołów prądotwórczych oraz sporządzenie odrębnego protokołu z przeglądu na każde urządzenie:

| Lp. | Nazwa, typ Zespołu Spalinowo Elektrycznego | nr rejestracyjny | Miejsce postoju |
|-----|--|------------------|--------------------|
| 1. | PAD 36-3/400 | UI 04543 | Olsztyn |
| 2. | PAD 36-3/400 | UI 04544 | Olsztyn |
| 3. | PAD 36-3/400 | UI 04546 | Olsztyn |
| 4. | WOLA 39 ZPI | UI 04217 | Olsztyn |
| 5 | AP1/4100VE | T-17031 | Olsztyn |
| 6 | ZPP 6500 | T-16562 | Olsztyn |
| 7 | GPW 200 IZ | IN-B1364 | Olsztyn |
| 8 | SILTEC ERC 110 | IN-B0430 | Olsztyn |
| 9 | TEKSAN TJ303DW 5C | IN-B2401 | Olsztyn |
| 10 | PAD 36-3/400 | UI 04545 | Lipowiec |
| 11 | WOLA 4ZPP 125 | IN-B1115 | Lipowiec |
| 12 | WOLA 84ZPP250 | IN-B9667 | Lipowiec |
| 13 | HORUS HE-P80P1 (64kW) | IN-B4798 | Lidzbark Warmiński |
| 14 | PAD 36-3/400 | UI 04214 | Lidzbark Warmiński |
| 15 | PAD 100-3/400 | UI 04216 | Lidzbark Warmiński |
| 16 | PAD 36-3/400 | USX 0029 | Lidzbark Warmiński |
| 17 | HIMOINSA HSY-15 T5 | IN-B8238 | Lidzbark Warmiński |
| 18 | AKSA APD 125 | IN-B7281 | Omulew |
| 19 | AKSA APD 50 | IN-B7235 | Czarny Piec |
| 20 | WOLA 81 ZPP– 100kW | IN-B1293 | Przasnysz |

| | | | |
|----|---------------------------|----------|-----------|
| 21 | WOLA 84 ZPP -200kW | IN-B4558 | Przasnysz |
| 22 | KJ POWER 5KJDD220 - 160kW | IN-B9441 | Przasnysz |
| 23 | FDD-180-M | IN-B0003 | Przasnysz |
| 24 | FDO-232-M | IN-B4558 | Przasnysz |
| 25 | WATER 90 | IN-B0992 | Ulesie |
| 26 | PROTON ZPP30 | IN-B2402 | Ciechanów |
| 27 | DELTA POWER RDP DS 250 | IN-B4234 | Ciechanów |

II. Warunki wykonania przeglądów i odbioru prac.

- osoby realizujące czynności serwisowo-konserwacyjne winny posiadać wymagane prawem stosowne kwalifikacje w zakresie bezpiecznej konserwacji, naprawy i obsługi technicznej zespołów spalinowo - elektrycznych;
- czynności serwisowo-konserwacyjne powinny być wykonane na czynnych urządzeniach i spełniać wymagania zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej i zalecenia z poprzednich protokołów z okresowych kontroli;
- z przeprowadzonego przeglądu Wykonawca sporządzi protokół z wykonanych czynności odrębnie na każdy zespół spalinowo-elektryczny z wyszczególnieniem podzespołów objętych przeglądem, wymienionych części i osiągniętych parametrów technicznych;
- Zamawiający dokona odbioru usługi po wykonanym przeglądzie oraz sporządzi protokół odbioru po przedstawieniu przez Wykonawcę protokołów z wykonanych czynności serwisowo-konserwacyjnych odrębnie na każde urządzenie;
- w razie stwierdzenia konieczności niezbędnych potrzeb naprawczych wykraczających poza umowny zakres czynności serwisowo-konserwacyjnych, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i przedstawi protokół zawierający zakres i wycenę dodatkowych prac mających na celu przywrócenie pełnej sprawności technicznej urządzeń.

III. Wykaz czynności wchodzących w skład przeglądu serwisowo-konserwacyjnego i naprawy zespołów spalinowo-elektrycznych dotyczący:

- sprawdzenie działania, obsługa i regulacja instalacji rozruchowej oraz zapłonowej;
- sprawdzenie stanu gniazd, wtyk, zacisków i wszystkich połączeń obwodów przewodów elektrycznych układu elektrycznego silnika i agregatu i w miarę potrzeby oczyszczenie, przesmarowanie i dokręcenie śruby i zacisków;
- naprawa układu zasilania (wymiana 2 szt. akumulatorów rozruchowych) przy: HORUS HE-P80P1 (64kW), IN-B4798


- naprawa instalacji elektrycznej, wymiana przewodu zasilającego przy:
PAD 36-3/400, USX 0029
- wymiana filtrów powietrza i oleju przy:
Z.S.E. AKSA APD 50 IN-B7235, Z.S.E. AKSA APD 125 IN-B7281, WOLA 4ZPP 125 IN-B1115;
- wymiana przewodu zasilającego przy:
Z.S.E. HIMOINSA HSY-15 T5, IN-B8238
- uruchomienie i zgrzanie silnika na średnich obrotach przeprowadzenie kontroli pulpitu sterowniczego i szafy kontrolnej oraz sprawdzenie pracy agregatu i działanie wszystkich przyrządów, urządzeń, układów oraz weryfikacja poprawności wskazywanych wartości na przyrządach kontrolnych;
- przeprowadzenie kontroli poprawności działania wszystkich elementów zespołów prądowórczych podczas pracy pod obciążeniem (odbiorniki przeznaczone do zasilania wskaże Zamawiający);
- skontrolowanie stanu i wykonanie pomiarów oporności izolacji uzwojeń i obwodów;
- sprawdzenie oporności izolacji przewodów elektrycznych agregatu;
- wykonanie pomiarów oporności i izolacji uzwojeń i obwodów w stosunku do korpusu prądnicy.

IV. Materiały eksploatacyjne wchodzące w zakres czynności serwisowo-konserwacyjnych:

- smary, środki czyszczące, śruby, podkładki, zawleczki, nakrętki, akumulatory, przewody, gniazda itp. zgodnie z zakresem określonym w kartach poszczególnych urządzeń.
- Wszystkie zużyte materiały eksploatacyjne które pozostały po dokonaniu naprawy Wykonawca nieodpłatnie zabiera do utylizacji.

V. Organizacja robót:

- prace realizowane będą na terenach wojskowych w 22.WOG Olsztyn, RWT, 16 DZ Olsztyn, JW. 2031 Lipowiec, JW. 3411 i JW. 2039 Lidzbark Warmiński, JW. 5699 Przasnysz, OR MON Omulew, Czarny Piec, Ulesie, Ciechanów;
- termin realizacji: od dnia 18.11.2024 do dnia 06.12.2024 r.
- realizacja usługi może odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.00;
- przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z użytkownikiem (gospodarzem terenu – komendantem budynku) sposobu poruszania się po terenie wojskowym;
- Wykonawca zobowiązany jest podporządkować wymaganiom związanym z wojskowym charakterem tzn. pracować pod stałym nadzorem użytkownika w pomieszczeniach tego wymagających, dostarczyć żądane dokumenty (listy pracowników, listy pojazdów itp.), posługiwać się wydanymi przepustkami, na żądanie umożliwić przeprowadzenie kontroli pojazdów, osób itp.;
- Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji robót, która nie będzie utrudniała pracy kadry wojskowej i pracowników przebywających w pomieszczeniach i na placach.


 SAMODZIELNY REFERENT
 SEKCJI SPRZĘTU INFRASTRUKTURY
 Rafał TUSZEWICKI

.....
miejsowość, data

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na:

„Konserwacja i naprawa zespołów spalinowo elektrycznych.”

oznaczenie sprawy 22WOG-SINFR.2712.3.2024/232/2600/U/R

oraz po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

Cena brutto:.....zł, cena netto.....zł

Słownie złotych brutto:

Słownie złotych netto:

Oświadczam, że wartość brutto oferty zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia.

.....
(data, czytelny podpis upoważnionego lub pieczęć)

Oferta winna być podpisana zgodnie z upoważnieniem wynikającym z treści Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo.

ZAMAWIAJĄCY:
Skarb Państwa
22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
ul. Saperska 1
10-073 Olsztyn

Wykonawca:

.....
.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

„Konservacja i naprawa zespołów spalinowo elektrycznych.”

Znak sprawy: 22WOG-SINFR.2712.3.2024/232/2600/U/R

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2024 poz. 507).

..... *(miejsowość)*, dnia

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UEL119z04.05.2016,str.1),dalej „RODO”, informuję, że:

1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant 22. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn;;

1.2 w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres 22. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 22woq.iodo@ron.mil.pl

1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;

1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępni ona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ustawy Pzp;

1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

1.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

2. Posiada Pan/Pani:

2.1 na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2.2 na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa

członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

2.3 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3. Nie przysługuje Pani/Panu:

3.1 w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

3.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1lit. c RODO.

4. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciężącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust. 5 RODO.

