



IGK.7011.4.2025

Karpacz 20.05.2025 r.

WYKONAWCY:

Zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający informuje, że 14 maja 2025 roku do Zamawiającego wpłynęło pismo z dnia 14 maja 2025 r., dotyczące zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z zapisem art. 275 pkt 1 przedmiotowej ustawy, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2025/BZP 00173659/01 z dnia 2025-04-24, na „Rewitalizację zabytkowego budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 54A w Karpaczu z przeznaczeniem na centrum obsługi ruchu turystycznego”.

Obiekt jest pod okiem konserwatora. Prośba o przedstawienie decyzji konserwatorskiej.
Prośba również o przedstawienie pozwolenia na budowę.

Proszę o parę odpowiedzi do podpunktów poniżej:

- 1) Rysunki mebli są bardzo pogładowe. Proszę o określenie z jakiego drewna mają być meble w tym również modeli krzeseł.
- 2) Proszę o przesłanie specyfikacji pozostałych urządzeń.
- 3) W projekcie mamy inne założenia warstw posadzkowych względem przedmiaru. Odwołujemy się zatem do informacji zawartych w projekcie, czy w przedmiarze? Wprowadzane były zmiany?
- 4) Część elewacji drewnianej wymaga demontażu. Szacunkowe straty 40-60% elewacji drewnianej. Brak detalu wykonawczego oraz rodzaju drewna wykończenia. Czy posiadają Państwo detale PW
- 5) W projekcie zaprojektowano tynk perlitowy oraz aerożelowy. Czy w ramach optymalizacji wyceny nie przeciwwskazane jest przyjęcie rozwiązania tradycyjnego (klej, styropian/wełna, klej, siatka, okładzina/tynk)?

Odpowiedzi:

W załączeniu skan decyzji WKDZ

W załączeniu skan decyzji pozwolenia na budowę

Ad. 1.
Uzupełniono.

Ad. 2.
Uzupełniono.





GMINA KARPACZ

Ad 3.

Proszę za wiążące uznać informacje dotyczące warstw zawarte w projekcie.

Ad. 4.

Tak, posiadamy dodatkowe rysunki detalu, tj. ozdobnego deskowania elewacji na poziomie 2 kondygnacji. Rysunki w załączeniu.

Ad. 5.

Zaprojektowany tynk musi pozostać. Zastosowanie styropianu spowoduje pogrubienie ścian oraz nawis nad kamiennym cokołem, na co nie wyraził zgody DWKZ.

Zastępca Burmistrza Karpacza

Edyta Bielecka

Sprawę prowadzi:

Ewa Hirsch – inspektor ds. zamówień publicznych

Tel. 75 76 16 288



URZĄD MIEJSKI W KARPACZU
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz



tel. kancelaria 75 76 19 150
tel. sekretariat 75 76 19 975
✉ kancelaria@karpacz.eu



www.karpacz.pl
www.bip.karpacz.pl



AE:PL-35295-46304-CGEVV-13