

Złotniki Kujawskie, 28.05.2025 r.

271.8.19.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **Remont części ul. Ustronie w Złotnikach Kujawskich**

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Pytania:

- 1. Proszę o podanie czy remont należy wykonać z recyklera czy z gotowej mieszanki? Jeżeli z gotowej to proszę podać z jakiej? Do jakiej grubości należy wykonać remont? Czy posiadają Państwo jakąś SST do remontu?**

Wyjaśnienia:

- 1. Remont należy wykonać z gotowej mieszanki – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S. Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej o gr. 5 cm i ułożenie nowej nawierzchni masy o gr. 5 cm (w razie konieczności miejscowe wyrównania kamieniem).**
Zamawiający nie posiada SST. Zadanie polegać ma na:
 - Frezowanie nawierzchni gr. 5 cm
 - Oczyszczenie nawierzchni
 - Skropienie nawierzchni
 - Ułożenie nowej nawierzchni gr. 5 cm

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:
/-/ WÓJT GMINY
Złotniki Kujawskie
mgr inż. Waldemar Kubiak