

Miejsce i data wydania: Złotniki Kujawskie, dnia 25.11.2021 rok	Wydane dla:
Warunki techniczne zabezpieczenia lub przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej kolidującej z projektowanym układem drogowym.  L.dz 1128/2021 Nr 4-11-2021	<b>Gmina Złotniki Kujawskie</b> <b>Pełnomocnik: Andrzej Piasecki</b> <b>Zakład Inżynierii Komunikacyjnej</b> <b>Ul. M. Kopernika 5/71</b> <b>88-100 Inowrocław</b>
Dot. zad.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Mierzwin”	

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.10.2021r. (data wpływu 09.11.2021r.), Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich przekazuje posiadane informacje dotyczące istniejącej infrastruktury będącej w eksploatacji:

#### Dotyczy: Rysunek 2.1

- Odcinek drogi 0+037,41 do 0+055,63 - odcinek sieci wodociągowej przebiegającej w drodze należy umieścić w rurze osłonowej. Wskazane jest także użycie rury osłonowej stalowej Ø160 w celu zabezpieczenia odcinka.
- Zjazd Z 2 – odcinek kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przebiegającej w w zjeździe należy umieścić w rurze osłonowej. Wskazane jest także użycie rury osłonowej stalowej Ø160 w celu zabezpieczenia odcinka.
- Zjazd Z 3 – odcinek kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przebiegającej w w zjeździe należy umieścić w rurze osłonowej. Wskazane jest także użycie rury osłonowej stalowej Ø160 w celu zabezpieczenia odcinka.
- Odcinek drogi 0+503,00 do 532,38 oraz Zjazd Z 6 – odcinek kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przebiegającej w w zjeździe należy umieścić w rurze osłonowej. Wskazane jest także użycie rury osłonowej stalowej Ø160 w celu zabezpieczenia odcinka.

#### Dotyczy: Rysunek 2.2

- Zjazd Z 10, 15, 24, 29 – odcinek kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przebiegającej w w zjeździe należy umieścić w rurze osłonowej. Wskazane jest także użycie rury osłonowej stalowej Ø160 w celu zabezpieczenia odcinka.
- Odcinek drogi od 1+009,00 – tłocznia ścieków – dwa odcinki sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej przechodzące przez drogę (należy umieścić w rurze osłonowej. W obrębie prac przy tłoczni ścieków wszelkie prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- Odcinek drogi na wysokości działki nr 116/1 – odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy umieścić w rurze osłonowej.
- Odcinek drogi na wysokości działki nr 130 – odcinek przyłącza wodociągowego należy umieścić w rurze osłonowej.
- Zjazd Z 21 - odcinek sieci wodociągowej przebiegającej w drodze należy umieścić w rurze osłonowej. Wskazane jest także użycie rury osłonowej stalowej Ø160 w celu zabezpieczenia odcinka.

W załączeniu 2 arkusze planu zagospodarowania terenu z zaznaczonymi markerem w/w uwagami.

Ponadto na wszelkie przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy opracować stosowne projekty budowlane, które należy uzgodnić z ZGK Złotniki Kujawskie.

Prace budowlane w rejonie występowania istniejącej infrastruktury należy prowadzić wyłącznie metodą ręczną ze szczególną ostrożnością.

Odbioru technicznego wykonanych robót na sieci dokonuje eksploatujący, tj. przedstawiciel ZGK Złotniki Kujawskie „w stanie odkrytym” przed zasypaniem wykopu.

Inwestor zobowiązany jest dostarczyć kopię sporządzonych map geodezyjnej inwentaryzacji sieci do ZGK.

Termin ważności warunków technicznych mija z upływem 2 lat od daty wystawienia.