


- 1 **Projektowane warstwy izolacji termicznej ścian poniżej terenu**
- Istniejąca ściana
  - Zaprawa uszczelniająca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa droбноziarnistego z dodatkiem polimerów.
  - Podkład pod płynną powłokę membrany polimerowej
  - Płynna powłoka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem
  - Styrodur gr. 15 cm  $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$
  - Zaprawa z wtopioną siatką zbrojącą z włókna szklanego
  - Folia kubelkowa

- 3 **Projektowane warstwy ścian ościeży**
- Istniejąca ściana
  - Środek gruntujący
  - Klej
  - Płyty zbrojonej włóknem szklanym z pianki poliuretanowej gr. 2 cm  $\lambda = 0,021 \text{ W/mK}$
  - Zaprawa + siatka zbrojąca
  - Tynk mineralny struktura baranek, ziarno – 2,5 mm,
  - Farba silikonowa fasadowa

- 6 **Projektowane warstwy stropodachu nie wentylowanego**
- Istniejący strop
  - Papa perforowana z systemem kominków wentylacyjnych 1 szt./40 m<sup>2</sup>
  - Styropapa EPS100 gr. 20 cm  $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$ , mocowana mechanicznie kołkami rozporowymi
  - Papa zgrzewalna podkładowa
  - Papa termozgrzewalna nawierzchniowa samoprzylepna

- 2 **Projektowane warstwy ścian ponad gruntem powyżej cokołu**
- Istniejąca ściana
  - Środek gruntujący
  - Klej
  - Styropian gr. 15 cm  $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$  metodą lekką moką + łączniki mechaniczne - 8 szt/m<sup>2</sup>
  - Zaprawa + siatka zbrojąca
  - Tynk mineralny struktura baranek, ziarno – 2,5 mm, /tynk mozaikowy na całej wysokości cokołu
  - Farba silikonowa fasadowa
  - Zabezpieczenie cokołu obróbką blacharską.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.O.

85-301 Bydgoszcz    ul. Orła 10 lok. 2

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek mieszkalny, wielorodzinny

Zimna Woda 27, 59-307 Zimna Woda

NR EWID.DZIAŁKI: 62/1 OBRĘB: Zimna Woda gmina Lubin

INWESTOR:

Gmina Lubin

ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

OPRACOWANIE:

-

BRANŻA ARCHITEKTURA

RYSUNEK:	Rzut parteru	NR RYSUNKU:	A2.1	SKALA:	1:100
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Lidia Wilniewicz	NR UPRAWNIEN:	KPOKK IA 04/2003	DATA I PODPIS:	10.03.2025
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Maciej Organista	NR UPRAWNIEN:	10/PW/92	DATA I PODPIS:	10.03.2025