



Wrocław, 29.05.2025 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: wykonania modernizacji sieci ciepłej etap II – Wymiana izolacji termicznej i płaszcza ochronnego napowietrznej sieci ciepłowniczej DN300 na terenie Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez BIPROJEKT Sp. z o.o.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: **DZA.37672.22.2025.KS**

Szanowni Państwo,
w związku z pytaniami otrzymanymi od Oferentów, biorących udział w postępowaniu nr DZA.37672.22.2025.KS, prowadzonym w sprawie wykonania modernizacji sieci ciepłej etap II – Wymiana izolacji termicznej i płaszcza ochronnego napowietrznej sieci ciepłowniczej DN300 na terenie Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez BIPROJEKT Sp. z o.o., poniżej udzielamy odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

Czy zamiast izolacji z wełny mineralnej Zamawiający dopuszcza zastosowanie izolacji z pianki poliuretanowej trwale zespolonej z płaszczem z blachy stalowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie izolacji rurociągów ciepłowniczych w postaci pianki poliuretanowej trwale zespolonej z płaszczem z blachy stalowej zamiast izolacji z wełny mineralnej. Grubość proponowanej izolacji musi spełniać wymagania opisane w pkt. 6.1 projektu wykonawczego.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


Włodzisław Bogusz

