

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postępowania pn.: **Przebudowa skrzyżowania DW 471 w m. Dębsko**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, dalej ustawa Pzp), wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

SST D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastykowej (SMA) w Tablicy 5 do uszorstnienia nawierzchni z mieszanki SMA 8 podaje zastosowanie kruszywa 1/3 mm. Kruszywo takie jest nienormowe oraz niedostępne w sprzedaży. Prosimy o potwierdzenie że do uszorstnienia nawierzchni z mieszanki SMA należy zastosować kruszywo 2/5 mm przy jednoczesnym spełnieniu wymagań zawartych w Tablicy 5 w/w rozdziału SST.

Odpowiedź:

Zgodnie z SST D-05.03.13 tablica 5 oraz wytycznymi technicznymi WT – 2 2016 pkt. 7.1.2 tab. 1. do warstwy z SMA 8 czyli o uziarnieniu mniejszym niż 11 mm nie należy stosować kruszywa 2/4 czy 2/5, należy natomiast stosować kruszywo 1/3 pod warunkami określonymi w SST i WT.

Pytanie 2

SST D-08.01.01 Krawężniki betonowe podaje zawyżone wymagania dla w/w prefabrykatów w stosunku do wymagań obowiązującej normy w zakresie wartości nasiąkliwości. Prosimy o potwierdzenie że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania obowiązującej normy PN-EN 1340 dla wszystkich cech: 2B, 3D, 2T, 3H.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania obowiązującej normy PN-EN 1340 dla wszystkich cech: 2B, 3D, 2T, 3H.

Pytanie 3

SST D-08.03.01 Obrzeża betonowe podaje zawyżone wymagania dla w/w prefabrykatów w stosunku do wymagań obowiązującej normy w zakresie wartości nasiąkliwości. Prosimy o potwierdzenie że betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać wymagania obowiązującej normy PN-EN 1340 dla wszystkich cech: 2B, 3D, 2T, 3H.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obrzeża betonowe powinny spełniać wymagania obowiązującej normy PN-EN 1340 dla wszystkich cech: 2B, 3D, 2T, 3H.

W związku z przygotowywaniem odpowiedzi Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 modyfikuje pkt. 14.1, 16.1., 16.2 Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ, które otrzymują treść:

- 14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i trwa do dnia **24.06.2025 r.** włącznie.
- 16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15, do **26.05.2025 r.**, do godziny 12:00 czasu lokalnego.
- 16.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert **26.05.2025 r.**, o godzinie 12.05 czasu lokalnego.

Kinga Hedrych

Z-ca Dyrektora