

271.1.5.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest **„Przebudowa drogi gminnej w m. Mierzwin etap II”**.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego?
2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanki stabilizacji na placu budowy?
3. Czy Zamawiający wymaga wykonanie odcinka próbnego?

Wyjaśnienia:

1. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego.
2. Zamawiający nie dopuszcza wykonania mieszanki stabilizacji na placu budowy. Należy zastosować warstwę stabilizacji zgodną z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
3. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:
/-/ WÓJT GMINY
Złotniki Kujawskie
mgr inż. Waldemar Kubiak