

Złotniki Kujawskie, 28.05.2025 r.

271.8.19.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **Remont części ul. Ustronie w Złotnikach Kujawskich**

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Pytania:

1. Czy Zamawiający zakłada wykonanie nakładek bitumicznych czy łat?
2. Czy Zamawiający jest w stanie podać minimalną powierzchnię jednej łaty/nakładki.
3. Jeśli Zamawiający zamierza zlecić wykonanie łat, jaka jest ich minimalna szerokość? Informacja ta jest konieczna w celu oszacowania kosztów frezowania i doboru odpowiedniego sprzętu.
4. Czy Zamawiający w przypadku zlecenia łat będzie wymagał ich mechanicznego wykonania czy dopuszcza remont ręczny z użyciem masy z termosu?
5. Czy Zamawiający potwierdza, że w żadnym z zaznaczonych zakresów w ramach prowadzonych prac nie będzie konieczności wykonania lub/i wzmocnienia podbudowy?

Wyjaśnienia:

1. Zamawiający zakłada ułożenie nowej nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm po wcześniejszym sfrezowaniu istniejącej nawierzchni.
2. Na przedmiotowej drodze jest 5 odcinków, które należy sfrezować i ułożyć nową nawierzchnię o powierzchniach: 120 m², 244 m², 28 m², 40 m² i 38 m².
3. Zamawiający nie zleca wykonania łat. Szerokość drogi wynosi 4 m.
4. Zamawiający nie zleca wykonania łat.
5. W razie konieczności należy wykonać miejscowe wyrównania kamieniem.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:
/-/ WÓJT GMINY
Złotniki Kujawskie
mgr inż. Waldemar Kubiak