

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TI.261.20.2025

Częstochowa, dnia 07.04.2025.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dostępem nieograniczonym na sprzedaż i dostawę materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacyjnej

Działając zgodnie z art. 36 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### 1. Pytanie

Czy zamawiający dopuści zastosowanie rękawa filcowego – z filcu igłowanego z pokryciem (coating), PU (poliuretan) lub PP (polipropylen), który będzie rękawem zszywanym ?

Miejsce szycia w przypadku rękawa PU jest zabezpieczone szczelną taśmą PU lub w przypadku rękawa PP miejsce szycia jest zabezpieczone warstwą ekstrudowaną. W obu w/w przypadkach szczelność pokrycia jest badana na etapie realizacji produkcji.

W/w rękawy w żaden sposób nie odbiegają parametrami jakościowymi i walorami użytkowymi od rękawów wymaganych w zapisach SIWZ. Ponadto z uwagi na zastosowanie szycia są pewniejsze i bezpieczniejsze w montażu w odniesieniu do obecnych wymogów Zamawiającego.

### Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### 2. Pytanie

Zamawiający w wymogach przetargu wskazał aby wraz z ofertą podać: symbol i producenta rękawów. Czy Zamawiająca dopuszcza wskazanie 2 lub 3 symboli i producentów rękawów, jeśli wszystkie spełniają wytyczne przetargu i dopuszcza wybór jednego z nich przez Wykonawcę przed rozpoczęciem pierwszej dostawy ?

### Odpowiedź

Warunek dotyczy wszystkich oferowanych rękawów.

Ponadto Zamawiający informuje, że posiada urządzenia systemu i technologii zgodnej z Aprobata Techniczną/Homologacją wydaną przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej nr Z-42.3-377 (<https://www.dibt.de/de/service/zulassungsdownload/detail/z-423-377>), która opisuje cały proces, a także wskazuje przeprowadzone badania i normy. Wszystkie oferowane materiały muszą być zgodne z powyższą Aprobata.

Zamawiający zmienia zapisy Rozdziału V pkt 4f, który otrzymuje brzmienie: „W celu potwierdzenia że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego Wykonawca winien do oferty załączyć:

- kartę charakterystyki wystawioną przez producenta żywicy, symbol i producent oferowanej żywicy;
- kartę charakterystyki wystawioną przez producenta utwardzacza, symbol i producent oferowanego utwardzacza;
- oświadczenie Wykonawcy o prawidłowym przebiegu procesu utwardzania przy zachowaniu stosunku żywicy do utwardzacza 100:28;
- deklarację włókienniczą wystawioną przez producenta rękawa, symbol i producent oferowanego rękawa.”

Z upoważnienia Zarządu  
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie  
Kierownik Działu Inwestycji



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie  
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20  
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057653  
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa  
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701  
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.  
[www.pwki.czesel.pl](http://www.pwki.czesel.pl); e-mail: [poczta@pwik.czesel.pl](mailto:poczta@pwik.czesel.pl)



*[Podpis]*