STOPA F1b- Geometria
6 sztuk
skala 1:25

Przekrój A-A



Przekrój B-B



Rzut z góry



STOPA F1b- Zbrojenie
6 sztuk
skala 1:25

Przekrój A-A



Przekrój B-B



Rzut z góry



Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)			Symbol (cm)
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	A–IIIN			
							# 8	# 10	# 16	
F1b	6	1	16	3,88	26	156			605,28	52 / 284
		2	16	2,82	40	240			676,80	49 / 184
		3	16	1,50	12	72			108,00	45 / 105
		5	8	2,30	12	72	165,60			67 / 41
		59	10	6,43	2	12		77,16		18 / 281
Długość wg średnic (m)							166	77	1390	
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,40	0,62	1,58	
Masa łączna wg średnic (kg)							65,41	47,61	2196,33	
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							2309,35			
Ogółem (kg)							2309,35			

MAGAZYN

BETON	C30/37
CHUDY BETON	C8/10
STAL ZBR.	B500SP
STAL	S355

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
2. WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
3. RYSUNEK NALEŻY CZYTAĆ WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ, RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I BRANŻOWYMI.
4. HIERARCHIA DOKUMENTACJI:
   1) PROJEKT ARCHITEKTONICZNY,
   2) PROJEKT KONSTRUKCJI,
   3) PROJEKTY INSTALACJI.
5. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY ORAZ SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE - INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH PRZEKAZAĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU
6. WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ
7. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ
8. USZCZEGÓŁOWIONY WYBÓR KOLORYSTYKI, DOBÓR MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA OBIEKTU ORAZ ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI
9. WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
10. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE I PRZECIWPOŻAROWO DO R30.
11. PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI STALOWEJ WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ Z RZECZYWISTYM UKŁADEM ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW.
12. POŁĄCZENIA BLACH I PROFILI WYKONAĆ JAKO SPAWANE. SPOINY PACHWINOWE WYKONYWAĆ NA CAŁYM OBWODZIE. O GRUBOŚCI 0.7 T, GDZIE T OZNACZA GRUBOŚĆ CIEŃSZEGO ELEMENTU SPAWANEGO.
13. SPOINY CZOŁOWE WYKONYWAĆ NA CAŁYM OBWODZIE. O GRUBOŚCI T, GDZIE T OZNACZA GRUBOŚĆ CIEŃSZEGO ELEMENTU SPAWANEGO.
14. ELEMENTY NALEŻY MOCOWAĆ DO FUNDAMENTÓW PRZY POMOCY KOTEW WKLEJANYCH NP. FISCHER FIS V - FIS A M24 8.8. LUB RÓWNOWAŻNYCH.
15. ELEMENTY NALEŻY MOCOWAĆ DO ŚCIAN PRZY POMOCY KOTEW WKLEJANYCH NP. FISCHER FIS V - FIS A M20 8.8. LUB RÓWNOWAŻNYCH.
16. ELEMENTY MONTAŻOWE NALEŻY ŁĄCZYĆ PRZY POMOCY ŚRUB M20 KLASY 8.8.
17. WSZELKIE PRACE WINNY ZOSTAĆ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.
18. PROWADZENIE INSTALACJI ORAZ PRZEBICIA NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O PROJEKTY BRANŻOWE. DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH WG RYS. BRANŻ INSTALACYJNYCH POTWIERDZONYCH PODPISEM PROJEKTANTA BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.
19. OZNACZENIE POZYCJI ELEMENTÓW ZBROJENIOWYCH POKAZANO NA RYSUNKACH SZALUNKOWYCH PŁYT POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI.
20. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. O ILE NIE OZNACZONO INACZEJ.
21. PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH KOTY WYSOKOŚCIOWE ODNOSZĄ SIĘ DO STANU SUROWEGO KONSTRUKCJI. O ILE NIE OZNACZONO INACZEJ.
22. DOPUSZCZA SIĘ WYKONYWANIE PRZEBIĆ O MAKSYMALNEJ ŚREDNICY Ø200 MM, JAKO WIERCONYCH W WYKONANYCH ELEMENTACH ŻELBETOWYCH.
23. OTULENIE PRĘTÓW: FUNDAMENTY (G 3,0CM; D 5,0CM), SCHODY ZEWNĘTRZNE (G 3CM; D 3,0CM), KONSTRUKCJA DOKÓW (G 3CM; D 3,0CM)
24. WARSTWY IZOLACYJNE ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.

POZIOM 0 BUDOWY= 571,68 m n.p.m.

INWESTYCJA:
ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBÓW GOTOWYCH ZAKŁADU PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. ORAZ JEGO ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU

INWESTOR:
UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. W KRYNICY-ZDROJU
UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA ZDRÓJ

BIURO PROJEKTÓW:
KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE Spółka z o.o.
ul. Łokietka 8C/70 30-010 Kraków
tel: +48 12 4310449
e-mail: wieslaw.bereza@oepk.pl

PROJEKTANT:
dr inż. Wiesław Bereza
upr. nr ewid. 146/2001

SPRAWDZAJĄCY:
dr inż. Stanisław Karczmarczyk
upr. nr ewid. 224/69

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. Jakub Rzepa

TYTUŁ RYSUNKU:
Stopa F1b- geometria i zbrojenie

BRANŻA	FAZA			
KONSTRUKCJA	PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)			
DATA	SKALA	OPRAC.	REWIZJA	NR RYS.
06.2023	1:100	JR	-	KB-13

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 roku. Powielanie, zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu, udostępnianie osobom trzecim, a także opracowanie w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest wzbronione.